



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 94 del 08/08/2024

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

Acque destinate al consumo umano. Non conformità parametri parte C all.1 D.Lgs 31/01 – Sassari Largo Macao.

IL SINDACO

VISTA la nota, prot. 166742/2024, con la quale l'ASLSassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione ha comunicato che:

“..le analisi chimiche effettuate su campioni d’acqua prelevati il 05.08.2024 da personale di questo Servizio hanno evidenziato la non conformità, per il parametro NITRITI in ragione di 0.63 mg/l a quanto previsto dal D.Lgs 18/23, nel punto di seguito indicato: Sassari font.pubblica Largo Macao.....”

CONSIDERATO NECESSARIO provvedere a tutela della salute pubblica ad emettere, ai sensi del D.LGS. 31/01, provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori controlli dai quali emerga la conformità ai parametri;

VISTA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. n.31/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ORDINA

- 1. è fatto divieto** di utilizzare per il consumo umano quale bevanda e per la preparazione degli alimenti l'acqua erogata dalla rete idrica comunale nelle seguenti vie:

LARGO MACAO e C.SO MARGHERITA DI SAVOIA;

- 2. nelle predette vie** l'acqua erogata dalla rete idrica comunale potrà essere utilizzata solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici;

- all'Ente Gestore Abbanoa Spa di effettuare i controlli interni previsti dalla D.Lgs. 31/2001 comunicando **entro 48 ore**, al Dipartimento di Prevenzione- Servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell'ASLSassari, le cause della non conformità, i tempi previsti per il rientro dei parametri e gli esiti favorevoli dei controlli interni;
- all'Ente Gestore di provvedere al fine di fornire acqua con i requisiti richiesti dal D.Lgs 31/01 tramite il posizionamento di autobotti;

DISPONE

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell' Ente; Contro il presente provvedimento dalla data di pubblicazione entro 60 giorni può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza de inviata tramite posta elettronica certificata a:

ABBANOA spa - protocollo@pec.abbanoa.it

ASLSassari , Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N. -siannord.h2o@pec.atsardegna.it;

Carabinieri (Comando Provinciale e Stazione)- tss21418@pec.carabinieri.it ;

Polizia di Stato –dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it;

Alla Prefettura – protocollo.prefss@pec.interno.it;

Vigili del Fuoco Sassari – com.sassari@cert.vigilfuoco.it

Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale -

Settore Polizia Municipale, sede

Settore Ambiente, sede

Sassari, 08/08/2024

IL SINDACO

dott. GIUSEPPE MASCIA

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

